



e-mail: controletrico@yahoo.com.br

SUGESTÕES, DÚVIDAS OU RECLAMAÇÕES  
CONTROLE ELÉTRICO Ltda.  
(31) 3852-1709 9 9963-1268

# Legenda

	CAIXA DE INSPEÇÃO 300X300 [mm], COM HASTE DE ATERRAMENTO Ø 3/4" X 3,00 m, ALTA CAMADA
	HASTE DE ATERRAMENTO Ø 3/4" X 3,00 m, ALTA CAMADA
	CABO DE COBRE NU 50mm <sup>2</sup>
	CABO DE COBRE NU 35mm <sup>2</sup>
	BEP-BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO PRINCIPAL CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL

	CONTROLE ELÉTRICO ESTUDOS DE OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA MELHORIA DO FATOR DE POTÊNCIA MONTAGEM ELÉTRICA ATERRAMENTOS PROJETOS ELÉTRICOS E TELEFÔNICOS							POR	DATA	TÍTULO: GUARITA - SPDA VALLE DA LAGOA		CNPJ:			
								PROJ.	FRANCISCO	Jun/19	PROPRIETÁRIO: VALLE DA LAGOA		ART		
								DES.	FRANCISCO	Jun/19	ENDEREÇO: VALLE DA LAGOA MG		N° DO DETALHE		REV.:
								VER.					FOLHA 05/07		
RT		CREA :		0	Jun/2019			APROV.							
FRANCISCO E. H. FORMIGA		50.647 D		REV.	DATA										